

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № ПМ 18250041000116880845

в отношении МБОУ Уральская



QR-код мероприятия из ЕРКНМ

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе
Сарапуле

Азина ул., д. 29, г. Сарапул, Удмуртская Республика, 427960.

Тел./факс (34147) 4-03-96 E-mail: to-sarap@udm.net

ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

Предписание

Об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

№ 662 г. Сарапул « 25 » февраля 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе Сарапуле Зубковой Евгенией Андреевной (фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕВЯТОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (МБОУ ДЕВЯТОВСКАЯ ООШ) ИНН: 1818004960, ОГРН: 1021800857704 юридический адрес: 427971, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н САРАПУЛЬСКИЙ, Д. ДЕВЯТОВО, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, Д.1 о проведении профилактического визита по адресу (ам): 427971, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н САРАПУЛЬСКИЙ, Д. ДЕВЯТОВО, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, Д.1, категория риска – чрезвычайно высокая категория риска (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности) выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятovo, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений школы установлено, что между первым и вторым этажом окно имеет значительный физический износ, каркасы оконного проема деревянные и имеют отслаивание покрасочного покрытия, оконные рамы не возможно открыть из-за их ветхости, то есть отсутствует возможность проводить чистку окон и полноценное проветривание помещений в связи с травмоопасностью (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 №1).

Таким образом, нарушены требования п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20

2. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятovo, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что в кабинете № 17 русского языка и литературы, в кабинете № 10 технологии используются лампы с разным светоизлучением. Так же в игровой дошкольной группы используются разные типы ламп и лампы с разным светоизлучением (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 №2, 3, 4).

Данный факт является нарушением требований: пункта 2.8.5 СП 2.4.3648-20

3. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятovo, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что в части помещений отсутствует горячее

водоснабжение, а именно:

- туалет для девочек на 2 этаже, водонагреватель в не рабочем состоянии
- в кабинете № 10, технологии водонагреватель в кабинете установлен, но отсутствует проводка к раковине (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 5, 6).

Данный факт является нарушением требований: пункта 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

4. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятово, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что не в полном объеме проведены дератизационные санитарно-технические мероприятия по обеспечению грызунонепроницаемости помещений. В ходе осмотра обнаружено:

- в кабинете №17 русского языка и литературы у наружной стены здания под окном между стеной и плинтусом щели (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 7).

Данный факт является нарушением требований: пункта 2.5.2, пункта 2.11.9. СП 2.4.3648-20, пункта 88 СанПиН 3.3686-21.

5. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятово, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что в кабинете № 15 начальные классы покрытие пола имеет дефекты (щели), в кабинете № 10 технология пол имеет дефекты (линолеум порван, местами отсутствует) (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 8-10).

Данный факт является нарушением требований: пункта 2.5.2. СП 2.4.3648-20

6. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятово, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что в кабинете № 11 математики и физики учебная доска для работы с которой используется мел не имеет темного антибликового покрытия (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 11).

Данный факт является нарушением требований: пункта 2.4.4. СП 2.4.3648-20

7. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятово, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что в кабинете № 12 биологии и химии покрытие учебных столов (парт) имеет дефекты и повреждения (сколы, отверстия, торчащие болты) (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 12, 13).

Данный факт является нарушением требований: пункта 2.4.3 СП 2.4.3648-20

8. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятово, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что в кабинете №5 технологии остекление окна выполнено не из цельного стекла, имеется трещина (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 14).

Данный факт является нарушением требований: пункта 2.8.3 СП 2.4.3648-20

9. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятово, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что в кабинете информатики на рабочих столах на рабочих местах, обучающихся с компьютерами не оборудованы источники местного искусственного освещения (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 15, 16), которые должны располагаться сбоку от экрана компьютера, и не должны создавать бликов на поверхности экрана.

Данный факт является нарушением требований: пункта 3.5.15 СП 2.4.3648-20, части 1 статьи 28 от 30.03.1999г № 52-ФЗ,

10. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятово, пер. Школьный,1 при

осмотре учебных помещений установлено, что в кабинете информатики внешняя отделка стульев на рабочих местах с компьютерами выполнена из тканевого покрытия, не устойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, не позволяющего провести влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 15, 16).

Данный факт является нарушением требований: пункта 2.4.3, пункта 2.4.9 СП 2.4.3648-20

11. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятковская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятово, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что в спортзале обнаружен спортивный инвентарь – гимнастические маты с поврежденным гигиеническим покрытием, проведение качественной влажной обработки моющими и дезинфекционными средствами которого не представляется возможным (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 17). Своевременно спортивный инвентарь не приведен в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Данный факт является нарушением требований: пункта 2.4.9 СП 2.4.3648-20

12. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятковская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятово, пер. Школьный,1 установлено, что нарушения санитарно-эпидемиологических требований предъявляемых к кухонной посуде:

- на пищеблоке в горячем цехе используются посуда (кастрюли, баки) из алюминия в количестве 3 штук (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 18)

- в буфетной дошкольной группы используются посуда (кастрюли, баки) из алюминия в количестве 2 штук (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 19)

- Данный факт является нарушением требований: пункта 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

13. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятковская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятово, пер. Школьный,1 установлено, что в дошкольной группе в туалете для мальчиков потолок имеет дефекты покрытия (штукатурка слоится, местами отходит) (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 20)

Данный факт является нарушением требований: пункта 2.5, 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

14. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятковская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятово, пер. Школьный,1 была проведена экспертиза расписания уроков МБОУ Девятковская ООШ на 2024-2025 учебный год. При рассмотрении результатов экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле от 21.02.2025 № 132/2 (экспертное заключение прилагается) выявлены следующие нарушения:

1. В середине учебного дня для обучающихся 1-го класса не организована динамическая пауза

2. Среда или четверг не являются облегченными учебными днями в течении недели для обучающихся 1,2,3,4,5,7,8,9 классов

- части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ, пункта 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

15. в ходе выездного профилактического визита МБОУ Девятковская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятово, пер. Школьный,1 25.02.2025г в период с 09-00 до 09-30 при изучении результатов измерений искусственной освещенности установлено, что уровень искусственной освещенности в помещениях г ниже нормируемых величин. Так, согласно экспертному заключению от 24.02.2025г № 133/2 и протоколу измерений искусственной освещенности от 21.02.2025г № 28-О уровень освещенности не отвечает гигиеническим нормативам в следующих точках измерения :

- разновозрастная группа, групповая (точка №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

- кабинет № 17, классная доска;

- кабинет № 17, 1 ряд, на поверхности стола (точка № 2); кабинет № 17, 2 ряд, на поверхности

стола,

(точка № 7); кабинет № 17, 3 ряд, на поверхности стола, (точка № 10).

Данный факт является нарушением: таблицы 5.54 (пункта 15), пункта 2.8.1, пункта 2.8.5 СанПиН 1.2.3685-21

16. в ходе выездного профилактического визита МБОУ Девятковская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятково, пер. Школьный, 1 25.02.2025г в период с 09-30 до 10-00 при изучении результатов измерений коэффициента пульсации освещенности установлено, что уровень коэффициента пульсации освещенности в помещениях школы не соответствует нормируемым величинам. Так, согласно экспертному заключению от 24.02.2025г № 134/2 и протоколу измерений искусственной освещенности от 21.02.2025г № 9-КП уровень освещенности не отвечает гигиеническим нормативам в следующих точках измерения:

- кабинет № 17, классная доска, (точка № 1); кабинет № 17, 1 ряд, на поверхности стола, (точки №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Данный факт является нарушением: раздела V, пункта 145, таблицы 5.54 (пункта 15) СанПиН 1.2.3685-21

17. в ходе выездного профилактического визита 25.02.2025 в период с 10-00 до 10-30 часов МБОУ МБОУ Девятковская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятково, пер. Школьный, 1 была проведена экспертиза прохождения периодического медицинского осмотра, профилактической иммунизации, профессиональной гигиенической подготовки, аттестации по личным медицинским книжкам сотрудников МБОУ Девятковская ООШ. При рассмотрении результатов экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле от 25.02.2025 № 139/2 (экспертное заключение прилагается) Выявлены следующие нарушения:

Пройдено не в полном объеме не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профилактической иммунизации

Пройден не полный курс вакцинации сотрудниками (из числа подлежащих), в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» - дифтерии (у 2 сотрудников отсутствуют сведения о прививках, у 9 сотрудников нарушены сроки ревакцинации), вирусного гепатита В (отсутствуют сведения о вакцинации у 3 сотрудников), кори (отсутствуют сведения о вакцинации у 3 сотрудников)

Установленный факт является нарушением требований: пункта 1.5 СП 2.4.3648-20

18. в ходе профилактического визита МБОУ Девятковская ООШ с 12.02.2025г по 24.02.2025г. была проведена экспертиза фактического рациона горячего питания детей возрастной группы 7-11 лет МБОУ Девятковская ООШ в осенне-зимний период. При рассмотрении результатов экспертизы в ТОУ Роспотребнадзоре по УР в г. Сарапуле 25.02.2025г в период с 10-30 до 11-00 (экспертное заключение № 138/2 от 24.02.2025г.) выявлены следующие нарушения:

1. Номера рецептур, указанные в утвержденном меню, не соответствуют номерам рецептур в представленных технологических картах (так например, утвержденное меню (день 2, 3, 6) № рецептуры блюда «какао с молоком» - 321, но представлена технологическая карта блюда «какао с молоком» с номером рецептуры – 242; утвержденное меню (день 3) № рецептуры блюда «салат из свежей капусты» - 2, но представлена технологическая карта блюда «салат из моркови» с номером рецептуры – 9; утвержденное меню (день 3) № рецептуры блюда «щи из свежей капусты с картофелем и сметаной» - 41, но представлена технологическая карта блюда «щи из свежей капусты с картофелем» с номером рецептуры – 55; утвержденное меню (день 3, 10) № рецептуры блюда «компот из яблок с лимоном» - 256, но представлена технологическая карта блюда «компот из яблок с лимоном» с номером рецептуры – 261; утвержденное меню (день 8) № рецептуры блюда «каша рисовая молочная» - 122, но представлена технологическая карта блюда «каша рисовая молочная жидкая» с номером рецептуры – 105; аналогично блюда «каша пшенная рассыпчатая» (день 8), «каша пшенная молочная» (день 6), «рассольник Ленинградский (день 6), «каша манная молочная» (день 5), «суп харчо» (день 5), салат витаминный» (день 4), «рис отварной» (день 4), «компот из

смеси сухофруктов» (день 4), «кофейный напиток» (день 2), что не соответствует требованиям п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

2. Калорийность обеда в утвержденном меню для детей 7-11 лет ниже гигиенического норматива 5 и 9 дни, выше гигиенического норматива 3 и 10 дни, что не соответствует п. 8.1.2., прил. 10, табл. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

3. Содержание белков, жиров и углеводов в обедах утвержденного меню:

- содержание белков завышено 3 и 10 дни;

- содержание жиров завышено 3 и 10 дни;

- содержание углеводов занижено 2, 5, 7 и 9 дни, что не соответствует п. 8.1.2., прил. 10, табл. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Данные факты являются нарушением требований

п.2.8, п.8.1.2., СанПиН 2.3/2.4.3590-20

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушения, связанные с наличием старых оконных рам в коридоре между первым и вторым этажом, находящихся в ветхом состоянии, ограничивающие возможность организации проветривания помещений, чистку оконных стекол и мытье рам, и обеспечить применение отделочных материалов устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.

Срок исполнения: не позднее 01.12.2025

2. В МБОУ Девятовская ООШ в кабинете № 17 русский язык и литература, в кабинете № 10 технология обеспечить использование ламп с одинаковым светоизлучением. В игровой дошкольной группы обеспечить использование одного типа ламп, с одинаковым светоизлучением

Срок исполнения: не позднее 01.08.2025

3. В МБОУ Девятовская ООШ раковины для мытья рук обеспечить горячим водоснабжением в туалет для девочек на 2 этаже и в кабинете № 10, технологии

Срок исполнения: не позднее 01.08.2025

4. В МБОУ Девятовская ООШ обеспечить проведение дератизационных мероприятий, в том числе: санитарно-технических мероприятий по обеспечению грызунонепроницаемости помещений, в том числе: в кабинете № 17 русского языка и литературы а именно на полу щели, под окном между стеной и плинтусом щели

Срок исполнения: не позднее 01.08.2025

5. В МБОУ Девятовская ООШ устранить дефекты пола, а именно в кабинете № 15 начальные классы (щели), в кабинете № 10 технологии (линолеум порван, местами отсутствует)

Срок исполнения: не позднее 01.08.2025г

6. В МБОУ Девятовская ООШ в кабинете № 11 математики и физики провести замену учебной доски для работы с мелом, покрытие доски должно быть темным антибликовым.

Срок исполнения: не позднее 01.08.2025г

7. В МБОУ Девятовская ООШ в кабинете № 12 биологии и химии провести замену учебных столов (парт) имеющих дефекты и повреждения

Срок исполнения: не позднее 01.12.2025г

8. В МБОУ Девятовская ООШ в кабинете № 5 технологии остекление окон должно быть из цельного стеклопакета.

Срок исполнения: не позднее 01.12.2025г

9. В кабинете информатики на рабочих столах на рабочих местах обучающихся с компьютерами оборудовать источники местного искусственного освещения, которые должны располагаться сбоку от экрана персонального компьютера, и не должны создавать бликов на поверхности экрана

Срок: 01.08.2024г

10. В кабинете информатики внешнюю отделку стульев выполнить из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, и позволяющих провести качественную мойку и дезинфекцию

Срок исполнения: не позднее 01.08.2025г

11. В спортзале не допускать использование спортивного инвентаря – гимнастических матов с поврежденным гигиеническим покрытием, проведение качественной влажной обработки моющими и дезинфекционными средствами которых не представляется возможным

Срок предоставления 01.08.2024

12. На пищеблоке и в буфетной дошкольной группы провести замену кухонной посуды не соответствующей требованиям санитарных правил, приобрести кухонную посуду для приготовления.

Срок исполнения: не позднее 01.08.2025г

13. В туалете для мальчиков дошкольной группы МБОУ Девятовская ООШ устранить дефекты покрытия потолка (штукатурка слоится, местами отходит)

Срок исполнения: не позднее 01.08.2025г

14. Обеспечить корректировку расписания уроков на 2024–2025 учебный год в соответствии с требованиями санитарных правил

Срок исполнения: не позднее 01.04.2025

15. Обеспечить уровень освещенности в соответствии с гигиеническим нормативам в групповой разновозрастной группы и в кабинете № 17

Срок исполнения: не позднее 01.08.2025

16. Обеспечить уровень коэффициента пульсации освещенности в соответствии с гигиеническим нормативам в кабинете № 17

Срок исполнения: не позднее 01.08.2025

17. МБОУ Девятовская ООШ обеспечить прохождение профилактической иммунизации, в соответствии с действующими нормами, предоставить скан копии медицинских книжек

1) Пройти вакцинации/ревакцинации с занесением информации в личные медицинские книжки, следующим сотрудникам:

- против дифтерии - 11 сотрудникам
- против вирусного гепатита В - 3 сотрудникам
- против кори – 3 сотрудникам

Срок исполнения: не позднее 15.05.2025

18. Фактический рацион питания детей привести в соответствие требований санитарных правил.

Срок исполнения: не позднее 01.08.2025г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

**ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕВЯТОВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (МБОУ ДЕВЯТОВСКАЯ ООШ) ИНН: 1818004960, ОГРН:
1021800857704 юридический и фактический адрес: 427971, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н
САРАПУЛЬСКИЙ, Д. ДЕВЯТОВО, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, Д.1**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле, тел./факс (34147) 4-03-96 по истечению срока исполнения предписания в по адресу: 427960 УР, г. Сарапул, ул. Азина, д.29, тел./факс (34147) 4-03-96 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в установленные сроки с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 (части 15) ст. 19.5.

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле		Зубкова Евгения Андреевна
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)